Modulgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1000

F_IN_R_H_VE_NW

Artikelnummer	Type	Baugröße	Lage Zuluftstutzen
0810FIRHVENW	LG 1000	1000	Rechts

Merkmale



- **für max. 1500 m³/h bei 250 Pa extern**
- **Innenaufstellung - Rechte Ausführung**
- **inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung**
- **inkl. Elektrovorheizregister**
- **inkl. Wassernachheizregister**
- **Tauscherausrichtung:** horizontal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 50 mm

Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- **Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 1500 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10196652	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014371	08/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Dokument	Nummer	Stand
Ausschreibungstext LG 1000 (79 KB)	10196653	04/2025
Produktdatenblatt (255 KB)	WF00013145	11/2024
PHI-Zertifikat (786 kB)	10209978	01/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos