
Modulgeräte

# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1000

F_WF_L_V_NW_S3

| Artikelnummer | Type | Baugröße | Lage Zuluftstutzen |
|---|---|---|---|
| 0810FWLVNWS3 | LG 1000 | 1000 | Links |

## Merkmale



- **für max. 1500 m³/h bei 250 Pa extern**
- **Wetterfest - Linke Ausführung**
- **inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung**
- **inkl. Wassernachheizregister**
- **inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL**
- **Tauscherausrichtung:** vertikal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 100 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9010

**Transportabmessungen auf Anfrage.**

Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz
- **Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

## Technische Daten

### Volumenstrom

| | |
|---|---|
| Volumenstrom | FÜR MAX. 1500 M³/H |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Spannung/Frequenz | 3X400V/N/PE 50HZ |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 40LG050260 | ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 645x467x96; LG1000 |
| 40LG050270 | ODA-FILTER ISO EPM2,5 55% BxHxT 645x467x96; LG1000 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB) | 10196672 | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014407 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext LG 1000 ( 79 KB) | 10196673 | 04/2025 |
| Produktdatenblatt (255 KB) | WF00013173 | 11/2024 |
| PHI-Zertifikat (786 kB) | 10209981 | 01/2026 |



Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos