Modulgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1000

T_IN_R_H_VE

Artikelnummer	Type	Baugröße	Lage Zuluftstutzen
0810TIRHVE	LG 1000	1000	Rechts

Merkmale



- **für max. 1400 m³/h bei 250 Pa extern**
- **Innenaufstellung - Rechte Ausführung**
- **inkl. Elektrovorheizregister**
- **Temperaturänderungsrad:** ÔëÑ 85 %
- **Tauscherausrichtung**: horizontal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 50 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9010

Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl. Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bauseits durchgeführt werden!

- **Netzanschlüsse:** 3x400V / N / PE 50Hz
- **Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	2 200 mm
Breite	750 mm
Höhe	1 198 mm

Gewicht (kg)

Netto	550 kg

Volumenstrom

Volumenstrom	FÜR MAX. 1400 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG050260	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 645x467x96; LG1000
08AKE530410	ABSPERRKLAPPE AKE LG1000 Motor LM 24A montiert
08AKEWF530410	ABSPERRKLAPPE AKE LG1000 WF Motor LF 24 montiert
08STE530410	SEGELTUCHSTUTZEN LG1000 BxH 530x410; P30/P30
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10196849	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014436	08/2026
Ausschreibungstext LG 1000 (79 KB)	10196850	04/2025
Produktdatenblatt (254 KB)	WF00013202	11/2024
PHI-Zertifikat (786 kB)	10210006	01/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos