

## Modulgeräte

# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG1800

F\_WF\_L\_V\_VW\_S3

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 0818FWLVVWS3  | –         | –            |

## Anwendung

für max. 2200 m³/h bei 250 Pa extern  
Wetterfest - Linke Ausführung  
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung  
inkl. Wasservorheizregister  
inkl. Schalldämpfer in AUL, FOL, ZUL, ABL

Tauscherausrichtung: vertikal  
Bauweise: Rahmenlos  
Wandstärke: 100 mm  
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

**Betriebspunkt:**

Volumenstrom: xxx m³/h

Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm

Gewicht: rd. xxx kg


**Anlieferung erfolgt in x Teilen****Transportabmessungen auf Anfrage.**

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.  
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten  
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

**Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation**

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen  
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)  
und richtet sich nach dem derzeitigen  
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten  
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter  
[www.pichlerluft.at](http://www.pichlerluft.at) zu entnehmen.



## Technische Daten

### Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 2200 M<sup>3</sup>/H

### Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

## Zubehör & Ersatzteile

### Artikel-Nr.

### Beschreibung

40LG0500011A ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 995x467x96; LG1800T/F

40LG0500012A ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 995x467x96; LG1800T

## Nachweise & Zertifikate

### Dokument

### Nummer

### Stand

Technisches Datenblatt (2,7 MB)

10197407

08/2026

Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)

WF00014545

08/2026

Ausschreibungstext (80 KB)

10197408

04/2025

Produktdatenblatt (255 KB)

WF00013283

11/2024

PHI-Zertifikat (758 KB)

10210228

01/2026