
Modulgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG2500

F_N_WF_L_H_VE_KOW

Artikelnummer	Type	Baugröße	Lage Zuluftstutzen
0825FNWLHVEKOW	LG 2500 N	2500	Links

Merkmale



- für max. 3500 m³/h bei 250 Pa extern
- Nebeneinander, wetterfest, linke Ausführung
- inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
- inkl. Elektrovorheizregister
- inkl. Kombiregister Wasser

- **Tauscherausrichtung:** horizontal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke**: 100 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

- **Volumenstrom:** xxx m³/h
- **Ext. Pressung:** 200 Pa

- **Abmessungen:** B x H x L = 2262 x 1079 x 4585 mm
- **Gewicht:** rd. 1500 kg
- Anlieferung erfolgt in drei Teilen

Transportabmessungen:

- **Einheit 1:** BxHxL=2300x1300x1900mm~500kg, auf Sonderpalette
- **Einheit 2:** BxHxL=2300x1300x1200mm~400kg, auf Sonderpalette
- **Einheit 3:** BxHxL=2300x1300x1900mm~550kg, auf Sonderpalette

- **Netzanschlüsse:** 3x400V / N / PE 50Hz
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	4.585 mm
Breite	2.262 mm
Höhe	1.079 mm
Luftleitungsanschluss	700X506/628X600MM mm

Gewicht (kg)

Netto	1.500 kg

Volumenstrom

Volumenstrom	MAX. 3500 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ
Vorsicherung	16 A

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG041330	RAUMTEMPERATURFÜHLER PT1000
40LG0400011B	KANAL T-SENSOR ETF-598B-3A PT1000; IP67; Länge=3m
07RCO248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
07RCO2T5830	RAUM CO2-TEMPERATURFÜHLER RC02+T 5830
08AKE700506	ABSPERRKLAPPE AKE LG2500_N Motor LF 24 montiert
08STE700506	SEGELTUCHSTUTZEN LG2500_N BxH 700x506; P30/P30
40LG0500015A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 844x707x96; LG2500N/T/F
40LG050320	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 844x707x96; LG2500
08STE454506	SEGELTUCHSTUTZEN LG1800_KN BxH 454x506; P30/P30
40LG0500018A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 624x708x96; LG1800TKN
40LG0500019A	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 602x708x96; LG1800TKN
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014762	08/2026
Lüftungsgeräte Serie N (3,6 MB)	WF00018095	11/2025
Ausschreibungstext (80 KB)	10160116	07/2024
Ökodesign - Produktdatenblatt (240 KB)	10160077	11/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos