Modulgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG2500

T_N_WF_L_H_VE_KOW

Artikelnummer	Type	Baugröße	Lage Zuluftstutzen
0825TNWLHVEKOW	LG 2500 N	2500	Links

Merkmale



- **für max. 3600 m³/h bei 250 Pa extern**
- **Nebeneinander, wetterfest, linke Ausführung**
- **inkl. Elektrovorheizregister**
- **inkl. Kombiregister Wasser**

- **Tauscherausrichtung:** horizontal
- **Bauweise:** Rahmenlos
- **Wandstärke:** 100 mm
- **Gehäuse:** beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

- **Volumenstrom:** xxx m³/h
- **Ext. Pressung:** 200 Pa

- **Abmessungen:** B x H x L = 2262 x 1079 x 4585 mm
- **Gewicht:** rd. 1500 kg
- Anlieferung erfolgt in drei Teilen

Transportabmessungen:

- Einheit 1: BxHxL=2300x1300x1900mm~500kg, auf Sonderpalette
- Einheit 2: BxHxL=2300x1300x1200mm~400kg, auf Sonderpalette
- Einheit 3: BxHxL=2300x1300x1900mm~550kg, auf Sonderpalette

- **Netzanschlüsse:** 3x400V / N / PE 50Hz
- Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014) und richtet sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Länge	4.585 mm	Netto	1.500 kg
Breite	2.262 mm		
Höhe	1.079 mm		
Luftleitungsanschluss	700X506/628X600MM mm		

Volumenstrom

Volumenstrom	MAX. 3600 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz	3X400V/N/PE 50HZ
Vorsicherung	16 A

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
40LG041330	RAUMTEMPERATURFÜHLER PT1000
40LG0400011B	KANAL T-SENSOR ETF-598B-3A PT1000; IP67; Länge=3m
07RCO248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
07RCO2T5830	RAUM CO2-TEMPERATURFÜHLER RC02+T 5830
08AKE700506	ABSPERRKLAPPE AKE LG2500_N Motor LF 24 montiert
08STE700506	SEGELTUCHSTUTZEN LG2500_N BxH 700x506; P30/P30
40LG0500015A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 844x707x96; LG2500N/T/F
40LG050320	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 844x707x96; LG2500
08STE454506	SEGELTUCHSTUTZEN LG1800_KN BxH 454x506; P30/P30
40LG0500018A	ODA-FILTER ISO EPM1 55% BxHxT 624x708x96; LG1800TKN
40LG0500019A	ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 602x708x96; LG1800TKN
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (11 MB)	10147358	08/2026
Lüftungsgeräte Serie N (3,6 MB)	WF00018093	11/2025
Ausschreibungstext (80 KB)	10160107	07/2024
Ökodesign - Produktdatenblatt (240 KB)	10160085	11/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos