

Modulgeräte

# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG2500

T\_WF\_L\_V\_VE

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 0825TWLVVE    | –         | –            |

## Anwendung

für max. 2300 m³/h bei 250 Pa extern  
Wetterfest - Linke Ausführung  
inkl. Elektrovorheizregister

Temperaturänderungsradd: 85 %  
Tauscherausrüstung: vertikal  
Bauweise: Rahmenlos  
Wandstärke: 100 mm  
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

### Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h  
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm

Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


### Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.  
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten  
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

### Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen  
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)  
und richtet sich nach dem derzeitigen  
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten  
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter  
www.pichlerluft.at zu entnehmen.



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

### Gewicht (kg)

Netto

800 kg

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2 900 mm |
| Breite | 1 050 mm |
| Höhe   | 1 890 mm |

**Volumenstrom**

Volumenstrom FÜR MAX. 2300 M³/H

**Elektrik**

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

**Zubehör & Ersatzteile**

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 08AKE730650   | ABSPERRKLAPPE AKE LG2500 Motor LM 24A montiert    |
| 08AKEWF730650 | ABSPERRKLAPPE AKE LG2500 WF Motor LF 24 montiert  |
| 08STE730650   | SEGELTUCHSTUTZEN LG2500 BxH 730x650; P30/P30      |
| 08ISOBOXSIPH  | KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert |

**Nachweise & Zertifikate**

| Dokument                             | Nummer     | Stand   |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB)      | 10198566   | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014823 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext (83 KB)           | 10198567   | 05/2025 |
| Produktdatenblatt (276 KB)           | WF00011850 | 11/2024 |
| PHI-Zertifikat (758 KB)              | 10210349   | 01/2026 |