

Modulgeräte

# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG4000

F\_DINT\_L\_V\_VE

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 0840FDLVVE    | –         | –            |

## Anwendung

für max. 4400 m³/h bei 250 Pa extern  
Dachintegriert - Linke Ausführung  
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung  
inkl. Elektrovorheizregister

Tauscherausrichtung: vertikal  
Bauweise: Rahmenlos  
Wandstärke: 100 mm  
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

### Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h  
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm  
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.  
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten  
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen  
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)  
und richtet sich nach dem derzeitigen  
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten  
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter  
www.pichlerluft.at zu entnehmen.



## Technische Daten

### Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 4400 M³/H

### Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 40LG050340 | ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 697x617x96; LG4000 |
|------------|---------------------------------------------------|

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                             | Nummer     | Stand   |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Technisches Datenblatt (2,7 MB)      | 10198723   | 08/2026 |
| Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB) | WF00014851 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext (84 KB)           | 10198728   | 04/2025 |
| Produktdatenblatt (256 KB)           | WF00011877 | 11/2024 |
| PHI-Zertifikat (758 KB)              | 10210374   | 01/2026 |