

Modulgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG4000

F_IN_L_H_VE_KOW

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0840FILHVEKOW	–	–

Anwendung

für max. 4400 m³/h bei 250 Pa extern
Innenaufstellung - Linke Ausführung
inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung
inkl. Elektrovorheizregister
inkl. Kombiregister Wasser

Tauscherausrichtung: horizontal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 50 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h

Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm

Gewicht: rd. xxx kg


Anlieferung erfolgt in x Teilen**Transportabmessungen auf Anfrage.**

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.



Technische Daten

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 4400 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.

Beschreibung

40LG050340

ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 697x617x96; LG4000

Nachweise & Zertifikate

Dokument

Nummer

Stand

Technisches Datenblatt (2,7 MB)

10198766

08/2026

Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)

WF00014858

08/2026

Ausschreibungstext (84 KB)

10198767

04/2025

Produktdatenblatt (256 KB)

WF00011884

11/2024

PHI-Zertifikat (758 KB)

10210381

01/2026