

Modulgeräte

ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG4000


T_IN_L_H_VE

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	0840TILHVE	–	–

Anwendung

für max. 4500 m³/h bei 250 Pa extern
Innenaufstellung - Linke Ausführung
inkl. Elektrovorheizregister

Temperaturänderungsrad: 85 %
Tauscherausrüstung: horizontal
Bauweise: Rahmenlos
Wandstärke: 50 mm
Gehäuse: beschichtet in RAL 9010



Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h
Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm
Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen

Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.
Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten
und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen
der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)
und richtet sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten
Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter
www.pichlerluft.at zu entnehmen.

Technische Daten

Abmessungen (mm)

Gewicht (kg)

Netto

850 kg

Länge	2 820 mm
Breite	1 500 mm
Höhe	1 498 mm

Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 4500 M³/H

Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
08AKE1280560	ABSPERRKLAPPE AKE LG4000 Motor LM 24A montiert
08AKEWF1280560	ABSPERRKLAPPE AKE LG4000 WF Motor LF 24 montiert
08STE1280560	SEGELTUCHSTUTZEN LG4000 BxH 1280x560; P30/P30
08ISOBOXSIPH	KONDENSATSIPHON-BOX # BxHxT 192x200x300; isoliert

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (2,7 MB)	10199049	08/2026
Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)	WF00014905	08/2026
Ausschreibungstext (84 KB)	10199050	04/2025
Produktdatenblatt (256 KB)	WF00011931	11/2024