Luftleitungen

# VAVB-USD-SLU BOX LINKS

2x100ILU/12x63ILU; montiert

| Artikelnummer | Ausführung | Type | Durchmesser |
|---|---|---|---|
| 10VAVBSL1001263 | Komflex rund 75 | VAV-USD-SL-Box | – |

## Merkmale



- **Integrierte Umlenk-** und **Telefonieschalldämpfer**
- **Linke Ausführung**
- **Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL):** 1 x Ø 100 mm und 6 x Ø 63 mm (System SAFE)
- **Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL):** 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 100 mm (System SAFE)
- **Luftvolumenstrom $V_{min}$:** 30 m³/h
- **Luftvolumenstrom $V_{max}$:** 80 m³/h
- **Luftvolumenstrom $V_{nom}$:** 150 m³/h
- **Abmessungen:** B x H x L = 560 x 180 x 1150 mm

**Achtung: Motor mit MP-Busansteuerung!**

## Technische Daten

### Motor

| | |
|---|---|
| Type | LMV-D3-MP-F.1 PIC |

### Volumenstrom

| | |
|---|---|
| VNom | 150 |
| VMin | 30 |
| VMax | 80 |

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Breite | 560 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Länge | 1.150 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 28 kg |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Betriebsart | 2-10V |



Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 10ZTHEU | EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU |
| 11EPF0063 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 63 für Formstücke |
| 08WRR3A2 | WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010 |
| 07RCO248330 | RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm |
| 08EP6275 | ENDDECKEL EP KOMFLEX 75 Kunststoff rot |
| 08EP9275 | ENDDECKEL EP KOMFLEX 90 Kunststoff |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (711 kB) | 10064847 | 11/2024 |
| Luftleitungssysteme (10,6 MB) | 10030678 | 08/2024 |
| Ausschreibungstext Luftleitungssysteme (122 kB) | 10030682 | 06/2025 |
| Ausschreibungstexte (88 kB) | 10064848 | 06/2025 |
| Hygiene-Zertifikat (100 kB) | 10030734 | 05/2026 |



Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos