Luftleitungen

VAV-USD-SLU BOX LINKS

2x125ILU/12x63ILU; montiert

Artikelnummer	Ausführung	Type	Durchmesser
10VAVSL1251263	Komflex rund 75	VAV-USD-SL-Box	–

Merkmale



- **Integrierte Umlenk-** und **Telefonieschalldämpfer**
- **Linke Ausführung**
- **Ein- und Austrittsanschlüsse (ZUL):** 1 x Ø 125 mm und 6 x Ø 63 mm (System SAFE)
- **Ein- und Austrittsanschlüsse (ABL):** 6 x Ø 63 mm und 1 x Ø 125 mm (System SAFE)
- **Luftvolumenstrom V_{min}:** 40 m³/h
- **Luftvolumenstrom V_{max}:** 80 m³/h
- **Luftvolumenstrom V_{nom}:** 250 m³/h
- **Abmessungen:** B x H x L = 560 x 180 x 1150 mm

Achtung: Motor OHNE MP-Busansteuerung!

Technische Daten

Motor

Type	LMV-D3-MF-F.1 PIC

Volumenstrom

VNom	250
VMin	40
VMax	120

Abmessungen (mm)

Breite	560 mm
Höhe	180 mm
Länge	1.150 mm

Gewicht (kg)

Netto	28 kg

Elektrik

Betriebsart	2-10V

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
10ZTHEU	EINSTELL-U. DIAGNOSEGERÄT # ZTH-EU
11EPF0063	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 63 für Formstücke
08WRR3A2	WOHNRAUMREGLER PICHLER 3-A2 # verdeckter Drehknopf; RAL 9010
07RCO248330	RAUM CO2-SENSOR Aufputzmontage; 0-2000ppm
08EP6275	ENDDECKEL EP KOMFLEX 75 Kunststoff rot
08EP9275	ENDDECKEL EP KOMFLEX 90 Kunststoff

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten Luftleitungssyteme (10,6 MB)	10030671	11/2026
Technische Daten (711 kB)	10064853	11/2024
Ausschreibungstext Luftleitungssysteme (122 kB)	10030675	06/2025
Ausschreibungstexte (88 kB)	10064860	06/2025
Hygiene-Zertifikat (100 kB)	10030731	05/2026

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos