Schallschutz


# UMLENKSCHALLD. USDR NW 315

BxHxL 450x500x1000

| Artikelnummer | Type | Rund/Eckig | Durchmesser |
|---|---|---|---|
| 08USDR315 | USD | Rund | 315 mm |

## Merkmale

- **Material:** Stahlblech verzinkt
- Kulissen mit Oberfläche **aus Glasseide**
- **Ausführung:** mit Revisiondeckel
- **Luftanschluss:** Ø 315 mm (System SAFE)
- **Dämpfung bei** 250 Hz: 15 dB



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 1.000 mm |
| Breite | 450 mm |
| Höhe | 500 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 26,6 kg |
| Brutto | 26,6 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BU010015 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt |
| 11BU016015 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt |
| 11BU031515 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut |
| 11BU031530 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut |
| 11RCU315160 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCU315200 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11TCPU315100 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU315200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert |
| 11PSU315100 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst |
| 11PSU315200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst |
| 11RCFU315200 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |



Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RCFU355250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11ESUKO0315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst. |
| 11ESU0315 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt |
| 11PSU315315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst |
| 11BU031590 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (424 kB) | 10064414 | 01/2026 |
| Ausschreibungstext (35 kB) | 10100729 | 01/2026 |
| Hygiene Zertifikat (258 kB) | 10064436 | 05/2026 |



Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos