

Schallschutz

# DACHHAUBE DH NW 315

verzinkt; mit Lochblech

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11DH0315      | –         | –            |

## Merkmale

- Verzinkt
- Mit umlaufendem Lochblech
- Passend über Spiro-Rohre



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Höhe             | 244 mm | Netto        | 2,65 kg |
| Durchmesser      | 535 mm | Brutto       | 2,65 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 11SR0315063  | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M                      |
| 11SR0315066  | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M                      |
| 11NPU0315    | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt            |
| 11MF0315     | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke                     |
| 11RSG0315    | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage          |
| 11BU031515   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut            |
| 11BU031530   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut            |
| 11BU031545   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut            |
| 11BU031560   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut            |
| 11BU031590   | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut            |
| 11RCFU315160 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315200 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCFU315250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst  |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU03150160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU03150200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU03150250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut      |
| 11RCU315160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCU315200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst   |
| 11RCU315250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst   |
| 11RCLU03150100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03150125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU03150125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU03150160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU03150200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU03150250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03150125   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03150160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03150200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03150250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut   |
| 11PSU315100     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst            |
| 11PSU315125     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst            |
| 11PSU315160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst            |
| 11PSU315200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst            |
| 11PSU315250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst        |
| 11PSU315315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst            |
| 11TCPU315100    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert  |
| 11TCPU315125    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert  |
| 11TCPU315160    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert  |
| 11TCPU315200    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert  |
| 11TCPU315250    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert  |
| 11TCPU315315    | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert  |
| 11TVU03150100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut            |
| 11TVU03150125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut            |
| 11TVU03150160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut            |
| 11TVU03150200   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut            |
| 11TVU03150250   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/250; gebaut            |
| 11TVU03150315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut            |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XCPU315100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100                       |
| 11XCPU315125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125                       |
| 11XCPU315160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160                       |
| 11XCPU315200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200                       |
| 11XCPU315250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250                       |
| 11XCPU315315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315                       |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160                     |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200                     |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250                     |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315                     |
| 11AB0315      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315                           |
| 11ABU0315     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt                  |
| 11AGU0315     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt                 |
| 11AVU0315     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt                |
| 11ILRU0315    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt                    |
| 11ILU0315     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                        |
| 11ILVU0315    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt                   |
| 11EPF0315     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke                   |
| 11EPFH0315    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00315   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0315    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0315     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                         |
| 11ESUK00315   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0315     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                       |
| 11SRC315      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                          |
| 11DF0315      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DHR0315     | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0315     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315                         |
| 11DTU0315     | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor                      |
| 11FL0315      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.                          |
| 11VHL0315     | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315                           |
| 11AF031       | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF031       | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre             |