

Feuerschutzabschlüsse


BRANDSCHUTZMANSCHETTE

BRM/V30/DN59-63

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09BRMV30DN5963	–	–

Merkmale

Brandschutzmanschette RORCOL V30 für Kunststoffrohre aus PE, PP, PVC und Mehrschichtrohre. Geprüft nach ÖNORM EN 1366 Teil 3 und EI90/EI120 „U/U“ klassifiziert gemäß ÖNORM EN 13501 Teil 2. CE Kennzeichnung gemäß der Baustoffliste ETAG 026 Teil 2. 30mm tiefes Edelstahlgehäuse mit integrierter Montagelaschenverlängerung und innenliegendem Dämmschichtbildner, der ab ca. 150°C dreidimensional expandiert. Geeignet für den Auf- und Einbau sowie für schräge Rohrdurchführungen. Zugelassen für einseitig beplankte Schachtwände = 40mm, Massiv- und Ständerwände = 10 mm, Brettsperrholzdecken sowie Massivdecken = 150mm. Geprüft und klassifiziert in Weichschottsystemen für Wände und Decken. Verwendbar für Kunststoffrohre ohne oder mit Isolierung (Polyethylen, geschlossenzelligem Elastomerschaum, alukaschierter Mineralwolle, Polystervlies oder Verbund-Schalldämmisolierung). Alle Typen der RORCOL Brandschutzmanschetten dürfen mit Nullabstand angewendet werden.



- Gehäuse aus **NIROSTA**, **U/U OFFEN** / **OFFEN** geprüft, dadurch keine Anwendungsfehler möglich Nullabstand zwischen den Brandschutzmanschetten.
- Abschottungen von Kunststoffrohren bis Ø 140mm
- Für **alle gängigen Rohr- und Isoliermaterialien** sowie Kombinationen **geprüft**
- Auch für Rohre mit **Schalldämmisolierung**
- Für den **Auf- und Einbau in Wände und Decken** geprüft, Klassifizierung bis **EI 120**
- Geringe Bauhöhe
- Für den **Einbau in verschiedenste Tragkonstruktionen**: einseitig beplankte **Gipskartonschachtwände**, 2 x 20 mm, 3 x 15 mm, 2 x 25 mm ohne und mit Mineralwolle.

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09AFBSFM310	BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10084594	08/2024
