Brandrohrmanschetten

BRANDSCHUTZMANSCHETTE

BRM/V30/DN59-63

Artikelnummer	Type	Ausführung	Nenngröße
09BRMV30DN5963	BRM V30	für Kunststoffrohre	125

Anwendung

Brandschutzmanschette RORCOL V30 für Kunststoffrohre aus PE, PP, PVC und Mehrschichtrohre. Geprüft nach ÖNORM EN 1366 Teil 3 und EI90/EI120 „U/U" klassifiziert gemäß ÖNORM EN 13501 Teil 2. CE Kennzeichnung gemäß der Baustoffliste ETAG 026 Teil 2. 30mm tiefes Edelstahlgehäuse mit integrierter Montagelaschenverlängerung und innenliegendem Dämmschichtbildner, der ab ca. 150°C dreidimensional expandiert. Geeignet für den Auf- und Einbau sowie für schräge Rohrdurchführungen. Zugelassen für einseitig beplankte Schachtwände = 40mm, Massiv- und Ständerwände = 10 mm, Brettsperrholzdecken sowie Massivdecken = 150mm. Geprüft und klassifiziert in Weichschottsystemen für Wände und Decken. Verwendbar für Kunststoffrohre ohne oder mit Isolierung (Polyethylen, geschlossenzelligem Elastomerschaum, alukaschierter Mineralwolle, Polyestervlies oder Verbund-Schalldämmisolierung). Alle Typen der RORCOL Brandschutzmanschetten dürfen mit Nullabstand angewendet werden.

Merkmale

- Gehäuse aus **NIROSTA, U/U OFFEN / OFFEN** geprüft, dadurch keine Anwendungsfehler möglich Nullabstand zwischen den Brandschutzmanschetten.
- Abschottungen von Kunststoffrohren bis **Ø 140mm**
- Für **alle gängigen Rohr- und Isoliermaterialien** sowie Kombinationen **geprüft**
- Auch für Rohre **mit Schalldämmisolierung**
- Für den Auf- und **Einbau in Wände** und **Decken geprüft**, Klassifizierung bis **EI 120**
- Geringe Bauhöhe
- Für den **Einbau in verschiedenste Tragkonstruktionen**: einseitig beplankte **Gipskartonschachtwände, 2 x 20 mm, 3 x 15 mm, 2 x 25 mm ohne und mit Mineralwolle.**



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09AFBSFM310	BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10084594	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos