

Brandschutzklappen

2 ENDSCHALTER FCU+DCU MONT.

für MASSIVE Ausführung

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09FCUDCUM	–	–

Anwendung

1 Endschalter betätigt bei BSK OFFEN

1 Endschalter betätigt bei BSK GESCHLOSSEN

