

Brandschutzklappen

EINSCHUB-BRANDSCHUTZKLAPPE

INLAP-ST DN 200

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09INLAPST200	–	–

Merkmale

Einschub- Brandschutzklappe **INLAP EI 120** (ve, ho, i←--→o) S für den Einbau bzw. Nachrüstung in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren.

Geprüft gemäß **ÖNORM EN 1366-2**, **ÖNORM H 6025**, klassifiziert gemäß **ÖNORM EN 13501-2** und zugelassen gemäß **ÖNORM EN 15650** [Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 1139-CPR-1046/12]. Runde Ausführung, bestehend aus einem weiß pulverbeschichteten Gehäuse mit außenliegendem Dämmschichtbildner und zwei umlaufenden Silikon U- Lippendichtungen. Das zweiflügelige, mehrschichtige Klappenblatt aus Nirosta wird durch die thermische Auslöseeinrichtung (Schmelzlot) in der Stellung „offen“ gehalten. Bei Temperatureinwirkung löst die thermische Auslöseeinrichtung. Das zweiflügelige Klappenblatt wird durch Federkraft in die Sicherheitsstellung „geschlossen“ gebracht und der im mehrschichtigen Klappenblatt integrierte Dämmschichtbildner expandiert. Die Einschub-Brandschutzklappe ist auch für den Einsatz in isolierten Luftleitungen bei Normtragkonstruktionen (Wände ab 100 mm und Decken ab 150 mm) in Kombination mit dem

Brandschutzfugenband BFBL sowie in Kombination mit dem Brandschutzmodul **PREMO BML** bei einseitig beplankten Schachtwänden zugelassen.

- Klassifizierung EI120(ho,ve,i←--→o)S
- Für Wand und Decke
- Mit thermischer Auslöseeinrichtung (Schmelzlot) und Montageanleitung



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09AFBSFM310	BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml
09BSKMFPS100M10	MÜPRO BSK-SCHELLE NW 100 M10; verzinkt
09BSKMFPS125M16	MÜPRO BSK-SCHELLE NW 125 M16; verzinkt
09BSKMFPS160M16	MÜPRO BSK-SCHELLE NW 160 M16; verzinkt
09BSKMFPS200M16	MÜPRO BSK-SCHELLE NW 200 M16; verzinkt
09BSKMFPS250M16	MÜPRO BSK-SCHELLE NW 250 M16; verzinkt
09BSKMFPS315M16	MÜPRO BSK-SCHELLE NW 315 M16; verzinkt

Artikel-Nr.	Beschreibung
09BSKMFPS355	MÜPRO BSK-SCHELLE NW 355 verzinkt

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10084575	08/2024