

Zubehör / Ersatzteile

# BOGEN SAFE BFU VERZINKT

NW 500/15°; R=D; gefalzt

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11BFU050015   | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 132 mm | Netto        | 2,65 kg |
| Durchmesser      | 500 mm | Brutto       | 2,65 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11SR0500083     | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M                    |
| 11SR0500086     | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M                    |
| 11NPU0500       | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt          |
| 11MF0500        | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke                   |
| 11RSG0500       | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage        |
| 11RCFU500250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFU500315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFU500400    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 500/400; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU05000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU05000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU05000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU05000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCFLU05000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/400; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU05000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU05000160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/160; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/200; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/250; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/315; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU05000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 500/450; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU05000200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000355  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU05000450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU05000200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000355   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000400   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU05000450   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 500/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RU05000250    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/250; exzentrisch         |
| 11RU05000315    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/315; exzentrisch         |
| 11RU05000355    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/355; exzentrisch         |
| 11RU05000400    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/400; exzentrisch         |
| 11RU05000450    | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 500/450; exzentrisch         |
| 11PSU500160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst        |
| 11PSU500200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst        |
| 11PSU500250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst        |
| 11PSU500315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst        |
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut    |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut    |
| 11TCU05000200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert  |
| 11TCU05000250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert  |
| 11TCU05000315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert  |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU05000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert   |
| 11TCU05000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert |
| 11TVU05000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut             |
| 11TVU05000250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut             |
| 11TVU05000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut             |
| 11TVU05000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut             |
| 11TVU05000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut             |
| 11TVU05000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut             |
| 11TVU05000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut             |
| 11XCPU500125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125                       |
| 11XCPU500160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160                       |
| 11XCPU500200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200                       |
| 11XCPU500250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250                       |
| 11XCPU500315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315                       |
| 11XCPU500400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400                       |
| 11XCU05000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500                        |
| 11XVU05000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200                     |
| 11XVU05000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250                     |
| 11XVU05000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315                     |
| 11XVU05000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355                     |
| 11XVU05000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400                     |
| 11XVU05000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450                     |
| 11XVU05000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500                     |
| 11AB0500      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500                           |
| 11ABU0500     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt                  |
| 11AGU0500     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt                 |
| 11AVU0500     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt                |
| 11EPF0500     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke                   |
| 11EPFH0500    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00500   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0500     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt                         |
| 11ESUK00500   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11SRC500      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500                          |
| 11ILRU0500    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt                    |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ILU0500   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt                    |
| 11ILVU0500  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt               |
| 11DF0500    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0500    | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0500   | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0500   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500                     |
| 11DTU0500   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor                  |
| 11FL0500    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz.                      |
| 11VHL0500   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500                       |
| 11AF050     | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF050     | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045528 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10091886 | 08/2024 |