Elektrisches Zubehör

SLAVE-GERÄT

HSG 380 T2-SL

Artikelnummer	Produktgruppe	Montage	Schutzart
07TTS1	Zubehör	–	IP 00

Merkmale



- **Spannung:** 230V 50Hz
- **Kontaktbelastung:** 2A (250 AC)
- **Max. Last:** 34 kW
- **Reglerkarte regelt** größere Leistungen des **TTC 2000**
- **TTC 2000 und TT-S1** werden für Heizregister mit maximal **34 kW Leistung bei 400V** verwendet.
- Das TT-S1 **steuert über ein bauseitiges Schütz** eine zusätzliche Heizstufe in Abhängigkeit der Pulszeit des TTC an.
- Um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten, sollte **das TT-S1 eine gleich große (oder kleinere) Heizleistung** wie das **TTC 2000** besitzen.
- Die **gesamte Heizleistung** wird mit **zwei Stufen** geregelt. Bei niedriger Heizleistung regelt der TTC 2000 die Abgabeleistung. Sobald der TTC 2000 die **maximale Abgabeleistung** für **mehr als 2 Minuten** abgegeben hat, **schaltet sich der TT-S1 ein**.
- Wenn **beide Geräte** zusammen laufen, kann die **maximale Abgabeleistung** erreicht werden.
- **Einfache Installation:** Das **TT-S1-Modul** ist ein **Plug-In** für das **TTC 2000**. Das TTC 2000 erkennt, wenn ein TT-S1 installiert ist und passt die **Regelfunktion automatisch**, ohne notwendige Einstellungen, entsprechend an.
- TT-S1 kann über potentialfreien Kontakt ein **bauseitiges Schütz** ansteuern

Sicherheitshinweise:
Die Heizelemente dürfen erst eingeschaltet werden, wenn der vorgesehene Luftdurchsatz erreicht ist. Sie müssen sich außer Betrieb setzen, wenn die Ge-bläseleistung sich unzulässig reduziert oder ausfällt. Außerdem sind zwei voneinander unabhängige Temperaturbegrenzer vorzusehen, die eine Überschrei-tung der zulässigen Temperaturen im Luftkanal verhindern. Es dürfen keine Änderungen bzw. Manipulationen an diesen Produkten vorgenommen werden. Der Anschluss darf nur von befugten Fachkräften durchgeführt werden!

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
07DBZ06	ZUBEHÖR FÜR DSL-205/PTH-6202 bestehend aus:
07TGK330	KANALFÜHLER 0-30°C TGK-330

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Ventilatoren Zubehör (1 MB)	10202357	07/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos