

Zubehör

# DEFLEKTORHAUBE DF NW 355

verzinkt; m. Vogelschutzgitter

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11DF0355      | –         | –            |

## Merkmale

- Für Abluft
- Verzinktes Stahlblech
- Mit Maschendrahtgitter und Regenwasserablauf
- Passend über Spiro-Rohre



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 850 mm | Netto        | 12,6 kg |
| Durchmesser      | 610 mm | Brutto       | 12,6 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.  | Beschreibung                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 11SR0355063  | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M                      |
| 11SR0355066  | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M                      |
| 11NPU0355    | NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt            |
| 11MF0355     | MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke                     |
| 11RSG0355    | ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage          |
| 11BFU035515  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035530  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035545  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035560  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035590  | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFU355250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU355315 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RCFLU03550160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03550200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03550250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03550315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut       |
| 11RCLU03550125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU03550160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU03550200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU03550250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU03550315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentrisch; gebaut  |
| 11RFLU03550160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU03550200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU03550250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU03550315  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03550160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU03550200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU03550250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU03550315   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut    |
| 11PSU400160     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst         |
| 11PSU400200     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst         |
| 11PSU400250     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst         |
| 11PSU400315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst         |
| 11PSU400355     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst         |
| 11TSTCU03550315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut     |
| 11TSTCU03550355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut     |
| 11TCU03550125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550355   | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert |
| 11TVU03550100   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut             |
| 11TVU03550125   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut             |
| 11TVU03550160   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut             |
| 11TVU03550250   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut             |
| 11TVU03550315   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut             |
| 11TVU03550355   | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut             |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XCU03550355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355                        |
| 11XVU03550160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160                     |
| 11XVU03550200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200                     |
| 11XVU03550250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250                     |
| 11XVU03550315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315                     |
| 11XVU03550355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355                     |
| 11AB0355      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355                           |
| 11ABU0355     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt                  |
| 11AGU0355     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt                 |
| 11AVU0355     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt                |
| 11ILRU0355    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt                    |
| 11ILU0355     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt                        |
| 11ILVU0355    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt                   |
| 11EPF0355     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke                   |
| 11EPFH0355    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00355   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0355     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt                         |
| 11ESUK00355   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DH0355      | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0355     | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0355     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355                         |
| 11DTU0355     | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor                      |
| 11FL0355      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.                          |
| 11AF035       | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF035       | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer     | Stand   |
|---------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00013616 | 02/2025 |