


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Besucher-/Paketanschrift:
Rotthauer Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Telefax (0209) 9242-222
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-340967-21-Zd
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn

Gelsenkirchen, 01.04.2021

Prüfzeugnis

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen ausgewählter Regelwerke

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Rotthauer Straße 21
45879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand: Volumenstromregler PVSR-EJ

Hersteller: J.Pichler Lufttechnik Gesellschaft m. b. H.
Karlweg 5
A-9021 Klagenfurt

Grundlage der Prüfung:

- ✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018)
- ✓ SWKI VA104-01 (01/2019)
- ✓ DIN 1946-4 (09/2018)
- ✓ ÖNORM H 6021 (08/2016)
- ✓ ÖNORM H 6020 (06/2019)
- ✓ ÖNORM H 6038 (02/2020)

Gültigkeitszeitraum: 5 Jahre 04/2021 – 04/2026

Gutachten: W-340967-21-Zd

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der überprüfte Volumenstromreglers vom Typ PVSR-EJ, soweit im Gutachten W-340967-21-Zd dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)
Leiterin, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

(B. Zeidler)
Sachgebietsleiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

ausgestellt am 01.04.2021, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen wurden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien.

